



1. Конструкция стены здания показана условно.
2. После установки извещателя произвести его регулировку в соответствии с проектной документацией. Для регулировки угол поворота и наклона блока извещателя, ослабить винт кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.
3. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.
4. Вход кабеля условно не показан.
5. \*\* Поставляется по отдельному заказу.

Согласовано:

Взам. инв. N	
Подпись и дата	
Инв. N подл.	

АО "ЮМИРС"						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Типовые проектные решения						
				Стадия	Лист	Листов
Разраб.					1	
Проверил						
ГИП						
Н.контр.						
Схема установки извещателя "Агат-СП59/1" на стене здания						