



Акционерное общество
«ЮМИРС»

**Блок коммутации
Этикетка
ЮСП.468363.006 ЭТ**

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Блок коммутации (БК) ЮСП.468363.006 предназначен для подключения к системе сбора и передачи извещений (ССПИ) «МУРЕНА-ОРИОН» и контроллеру «МУРЕНА-СЕТЬ».

1.2 Электропитание БК осуществляется от ССПИ или контроллера.

1.3 Количество релейных выходов - 16.

1.4 Релейные выходы имеют сопротивление:

- не менее 200 кОм для состояния разомкнуто при напряжении до 72 В;
- $(3,9 \pm 5\%)$ кОм для состояния замкнуто при токе до 30 мА.

1.5 Тип кабельных вводов: PG11 (диаметр кабеля от 5 до 10 мм) - 5 шт.

1.6 Габаритные размеры – 175 x 170 x 65 мм.

1.7 БК рассчитан на круглосуточную работу в помещении при температуре окружающей среды от 0 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 100 % при температуре +25 °С.

1.8 Средний срок службы БК – 8 лет.

2 Комплект поставки

2.1 Комплект поставки приведен в таблице 2.1

Таблица 2.1 – Комплект поставки

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
ЮСП.468363.006	Блок коммутации	1 шт.	
ЮСП.425911.058	Комплект монтажных частей	1 шт.	
ЮСП.425915.114	Упаковка	1 шт.	
ЮСП.468363.006 ЭТ	Этикетка	1 шт.	

3 Заметки по эксплуатации и хранению

3.1 БК в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (самолетом – в герметизированном отсеке).

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 – 69.

3.2 Хранение БК должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

3.3 П
предприятия
в настоящей

ление, крепление и подключение БК
и «МУРЕНА-ОРИОН» ЮСДП.4256
«МУРЕНА-СЕТЬ» ЮСДП.425621.00

требованиям технических
условий транспортирования.

3.4 О
по эксплуата
эксплуатации

приемке и гарантии изготовителя
гарантия-изготовителя
№ заводской № _____ соответс

изготовителя
неответствие требованиям
предприятием-

4 С

4.1 З

БК Ю

признан год

Пред

условий Ю

хранения, м

Гаран

БК, у

ЮСДП.4256

изготовител

Гаран

результате н

Начальн

М.П.

Руковод

Адрес

АО «Г

44060

тел./ф

E-mai

готовителя
ул. Антонова, 3.
72, 69-97-01

18.04.21

ЮСДП.468363.006.01
наличие штампов ОТК
заводских номеров указанным

18.04.2021 088 1/2-2021 6/2021 001 00 и руководством по
3.00

4.2 Заключение представителя заказчика

БК ЮСДП.468363.006 заводской № _____ соответствует ЮСДП.425621.001 ТУ и признан годной к эксплуатации.

Представитель заказчика

(подпись)_____
(фамилия, инициалы)_____
(дата)**М.П.****5 Свидетельство об упаковывании**

БК ЮСДП.468363.006 заводской № _____ упакован на предприятии-изготовителе согласно требованиям ЮСДП.425621.001 И28.

Тара опломбирована ОТК и представителем заказчика пломбами с оттисками

_____, _____.

Дата упаковывания

« ____ » _____ 20 ____ г.

Упаковывание произвел:

(подпись)_____
(фамилия, инициалы)

Упаковывание приняли:

Контролер ОТК

(подпись)_____
(фамилия, инициалы)

Представитель заказчика

(подпись)_____
(фамилия, инициалы)

