



1. \* Размеры для справок.
2. \*\* Извещатель отнести от ворот на соседнюю стойку ограждения для наибольшего раскрытия зоны обнаружения извещателя и исключения "мертвой зоны".
3. Конструкция ограждения и ворот показаны условно.
4. Метизы выбрать в зависимости от типа применяемого ограждения.
5. После установки извещателя произвести его регулировку в соответствии с проектной документацией. Для регулировки угол поворота и наклона блока извещателя, ослабить винт кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.
6. Вход кабеля условно не показан.
7. Высота установки извещателя 1,2 - 1,5 м.
8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.
9. \*\* Поставляется по отдельному заказу.

АО "ЮМИРС"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					
Н.контр.					
				Типовые проектные решения	
				1	
				Схема установки извещателя "Агат-СП5У/1" на воротах	

Согласовано:  
 Взам. инв. №  
 Подпись и дата  
 Инв. № подл.